



ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 78

від 24 травня 2018р.

На підключення об'єкту, що проєктується (реконструюється) житловий комплекс з повним спектром установ і підприємств (I черга, будинок 1-2), Марченко Ігор Олександрович.

(найменування об'єкту)

Загальні дані

1. Адреса об'єкту м. Ірпінь, вул. Ново-Оскольська
2. Вид будівництва (нове, реконструкція) нове
3. Проектна організація
4. Нормативні строки проєктування 2018р. будівництва 2018 – 2019 р.р.
введення до експлуатації
5. Кошторисна вартість об'єкту
6. Підрядна організація

Умови водопостачання

Споживання води 99 м³/добу

Вода відпускається рівномірно (періодично) рівномірно

Вода відповідає державним стандартам ДСанПін 2.2.4-171-10

4. Місце підключення до міської мережі 250 мм водопровідна мережа по вул. Сковороди
5. Мережу водопроводу на дільниці, що проєктується, встановити проектом
6. Матеріал труб поліетилен глибина закладання 1,8 м, водомірні
вузли обладнати по ДБН В. 2.5-74 :2013, водо лічильники квартирні встановити
на сходовій клітці з метрологічною характеристикою класу «С» на вводі в житловий
будинок встановити електромагнітний водолічильник IPERL з вбудованим радіо
модулем для дистанційної передачі даних і автоматизування обліку питної води,
опломбувати- представником КП «Ірпіньводоканал»

7. Особливі умови

1. На місці врізки встановити оглядовий колодязь Д 2000, запірну арматуру.
2. Дольова участь у проєктуванні і будівництві свердловини (тільки під ваші об'єми):
Водоносний горизонт «Бучак», фільтрова колона Д 273, насос з шафою управління
(Гідро-Вакум), будівля насосної станції, енергопостачання, водопровід Д110 до
резервуара чистої води по вул. Чехова, огорожа санітарної зони, відведення землі в
постійне користування.
3. В підвальний частині встановити підвищувальну насосну станцію (Два насосних
агрегати з шафою управління з частотним перетворювачем, гідроакумулятори,
датчик тиску, енергопостачання.)
4. Перед введенням житлового будинку в експлуатацію виконати хлорування і
промивку внутрібудинкових мереж.

5. Проект погодити з КП «Ірпіньводоканал»

6. Підключення до водопровідно-каналізаційних мереж після виконання умов ТУ № 78 від 24 травня 2018р.

Two handwritten signatures are present at the bottom right of the page. The first signature is in blue ink and appears to begin with the letters 'Д' and 'І'. The second signature is in black ink and appears to begin with the letters 'Р' and 'І'.

УМОВИ КАНАЛІЗУВАННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод, що приймаються:
 - а) середньодобова кількість стоків 99/добу
 - б) максимальна кількість стоків _____
 - в) коефіцієнт нерівномірності _____
 - г) токсичні та шкідливі речовини, їх гранично допустимі концентрації в стоках / в контрольному колодязі / в місці підключення до міського колектора _____
2. Солі важких металів до міської каналізації не приймаються.
3. З усіх інших показників стічних вод повинні відповідати „Правилам приймання стічних вод підприємств у систему каналізації КП “Ірпіньводоканал”, 2005 р.
4. Місце підключення до міського колектора. Проектуєма каналізаційна насосна станція по вул. Джерельна (біля р. Буча).
5. Особливі умови
 1. Дольова участь проектуванні і будівництві каналізаційної насосної станції, самопливного каналізаційного колектора від житлових будинків до проектуемої КНС, трьох напірних колекторів, водопровід до проектуемої КНС.
 2. Проект погодити з КП «Ірпіньводоканал».
6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки, а також осадки локальних очисних споруд в каналізацію не приймаються.

Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міських мереж.

Технічні умови дійсні до травня 2020 р.

Начальник КП «Ірпіньводоканал»

О.Г. Маркушин



Маркушин